

Inaugurazione “Servizio Dialisi per acuti” (ricoverati e accessi DEA)

6 dicembre 2022

L’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata ha realizzato **n. 4 posti letto per il servizio di dialisi dedicati a pazienti urgenti provenienti dal DEA e ai pazienti ricoverati**, per garantire i trattamenti necessari ai dializzati cronici nel periodo di ricovero presso la struttura, nonché in caso emergesse la necessità di dialisi per insufficienza renale acuta in pazienti gestiti nel percorso urgente del DEA.

L’Azienda è, infatti, da anni dotata di un Centro dialisi ambulatoriale, ubicato nel Presidio S. Maria, e la nuova realizzazione pone fine al **trasferimento presso tale sede** distaccata dei pazienti che si trovano in regime di ricovero.

Si tratta pertanto di un importante **salto di qualità nell’erogazione dell’appropriata assistenza** ai pazienti dell’ospedale con maggiore *comfort* per gli stessi, nel segno della **sicurezza delle cure**, oltre che di maggiore **sostenibilità** per il sistema grazie al venir meno della necessità di trasporti tra i Presidi dell’Azienda e dei relativi costi.

Il Servizio è stato realizzato **in adiacenza alla sede del DEA**: è infatti un locale di circa 60 mq situato al piano terra del Corpo A dell’Ospedale San Giovanni, **immediatamente sopra al Pronto Soccorso**, nell’ambito del reparto di Medicina D’Urgenza.

Il Servizio è dotato di un impianto di ventilazione dedicato, che assicura adeguati ricambi d’aria (6 vol./h) forniti dall’UTA a servizio del piano.

L’impianto di condizionamento assicura la regolazione ottimale della temperatura ambiente, d’estate e d’inverno, grazie ad un telecomando con il quale è possibile modificare la velocità del ventilatore in funzione delle necessità.

L’impianto elettrico è classificato con destinazione d’uso GRUPPO 1 secondo la normativa CEI 64-8/7. Le utenze sono sotto sezione UPS che garantisce continuità di erogazione per assicurare il completamento dei trattamenti anche in caso di interruzione dell’energia elettrica.

Le quattro postazioni di dialisi sono servite ognuna da gas medicali: Aria 4 bar, Ossigeno e Vuoto. Le prese dei gas sono installate all’interno di travi testatetto (due di tipo verticale e due di tipo orizzontali) fissate a parete. All’interno della sala medica è posto il quadro di riduzione di secondo stadio dei gas medicali nonché la centralina di allarme per la segnalazione di anomalie nella distribuzione, mentre all’esterno del locale, è posto il quadro di intercettazione.

L’adduzione idrica delle apparecchiature di dialisi è stato derivato dall’esistente impianto idrico sanitario. L’impianto di scarico è stato realizzato a partire dalle 4 postazioni di trattamento tramite tubazioni in traccia e collegamento alla colonna di scarico esistente. L’impianto di trattamento dell’acqua per la dialisi è stato realizzato mediante la fornitura e installazione di 4 unità mobili di osmosi inversa compatte, cabinate, completamente coibentate, provviste ciascuna di un motore ad alto rendimento e a bassissimo riscontro acustico. Ciascuna unità, pertanto, consente, direttamente al posto letto, la filtrazione e la dechlorazione in fase di pretrattamento, ed è in grado di rimuovere il 96% dei sali, il 100% delle sostanze con peso molecolare superiore a 200 e il 99% di batteri e pirogeni.

La sezione viene attivata immediatamente dopo il perfezionamento delle procedure autorizzative previste, attualmente in corso, e grazie alla dotazione aziendale di personale già esperto, sia medico sia di assistenza, da anni impegnato nel Centro dialisi preesistente.